

Уважаемые жители города Багратионовска!

Напоминаем Вам основные «Правила безопасного пользования газом в быту», потому, что газ опасен только при неправильном обращении с ним. Соблюдайте особую осторожность при пользовании газом в быту.

Не оставляйте работающее газоиспользующее оборудование без надзора. В случае погасания пламени на газовой горелке, по каким либо причинам, при открытых кранах из погасших горелок в помещение будет поступать газ, образуя с воздухом взрывоопасную газозвоздушную смесь.

- По окончании пользования газом необходимо закрыть краны на газоиспользующем оборудовании и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь, дополнительно закрыть вентили у баллонов.
- Не используйте газовые плиты для обогрева квартиры. При неправильной работе газовых плит, в воздух помещения будут поступать вредные для здоровья продукты сгорания газа, выгорать кислород, что приводит к «тяжелому» воздуху в помещениях, нехватке кислорода для дыхания.
- Своевременно вызывайте специалистов эксплуатирующей организации для ремонта газоиспользующего оборудования. Требуйте предъявления ими служебных удостоверений.
- Если газ у горелок не будет загораться или работающие горелки будут гаснуть, сообщите об этом в аварийно – диспетчерскую по телефону 04 или в службу эксплуатации домового газового оборудования ОАО «Калининградгазификация» по телефону 8-800-200-39-04, закройте все краны у газоиспользующего оборудования и не пользуйтесь этим оборудованием до получения разъяснений специалистами эксплуатирующей организации.

ПРОВЕРКА ТЯГИ – ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- В весеннее время, когда резко изменяется температура наружного воздуха, возникают заморозки, оттепели, осложняются условия безопасной эксплуатации бытовых газовых приборов с организованным отводом продуктов сгорания в дымоход.
- При резких перепадах температуры наружного воздуха, а так же в ветреные дни, возможно ухудшение тяги в дымоходах газовых приборов. В эти дни особенно внимательно проверяйте тягу в дымоходах котлов и водонагревателей.
- Особое внимание следует уделить исправному состоянию автоматики безопасности газовых водонагревателей и отопительных котлов, так как при неисправной автоматике и отсутствии тяги в дымоотводящих системах (дымовых каналах), в воздух помещения будут поступать вредные для здоровья продукты сгорания газа. Люди, находящиеся в таком помещении более 10 минут, могут получить сильное или смертельное отравление.

- При обнаружении нарушений работы автоматики безопасности, необходимо отключить газоиспользующее оборудование и обратиться в эксплуатирующую организацию, с которой заключен договор на техническое обслуживание данного оборудования. Во избежание несчастного случая, соблюдайте «Правила безопасного пользования газоиспользующим оборудованием».
- Проверяйте наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах. Тяга в дымоходе проверяется дважды: до включения газового водонагревателя или отопительного котла в работу и через 3-5 минут после начала работы. Тяга в дымоходе проверяется пламенем зажженной спички или бумажного жгутика, поднесенного под колпак либо к решетке газового водонагревателя или смотровому отверстию отопительного газового котла.

**ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ, ПО ДОГОВОРАМ СО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ
ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК:**

- Дымоходов сезонно работающего газоиспользующего оборудования – перед началом отопительного сезона.
- Дымоходов кирпичных – один раз в три месяца.
- Дымоходов асбоцементных, гончарных, стальных, из жаростойкого бетона – один раз в год.

Проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов оформляется актами. Копии актов направляются в эксплуатирующую организацию.

**При обратной тяге или её отсутствии пользоваться газовыми
водонагревателями и отопительными котлами категорически запрещается!**

При выявлении слабой тяги или её отсутствии необходимо срочно прекратить пользоваться газовыми приборами и обратиться в управляющую компанию.

Помещения, в которых установлены отопительные котлы или водонагреватели должны обеспечиваться притоком свежего воздуха.

Нельзя закрывать вентиляционные каналы и приточные клапаны.

Нельзя оставлять работающие газовые водонагреватели без надзора на длительное время.

Отопительные газовые котлы, имеющие соответствующую автоматику безопасности и регулирования, рассчитаны на непрерывную работу, но и за ними должен быть постоянный надзор, так как при прекращении его работы на продолжительный период (более суток) необходимо обратиться в эксплуатирующую организацию, с которой заключен договор на техническое обслуживание данного

оборудования для выяснения причины отключения оборудования и принятия мер для восстановления его работы.

Уважаемые жители города Багратионовска!

Запрещается самовольная перестановка, замена и установка нового газоиспользующего оборудования, ремонт газовых приборов. По этим вопросам обращаться в Правдинский участок ОАО «Калининградгазификация», ул. Иркутско-Пинской дивизии, 22, тел. 3-34-76

Помощник главы администрации по ГО и ЧС
муниципального образования
«Багратионовское городское поселение»

В.И. Петрушенко